

TEST RAPPORT: KULDEBRU GJENNOM SKJØTEPROFIL B100



TERMORAPPORT TRÆNA-05







HØGSKOLEN
I NARVIK

DATO INSPEKSJON: 03.12.98
TID INSPEKSJON: 23:18:08
TERMOGRAFØR: Overing. Svein-Erik Sveen

STED: Træna, Modolv Sjøset as
OBJEKT: Frysetunnel

Omgivelsestemperatur: 1,0 °C
Avstand til objekt: 3,0 m
Valgt emisivitet: 0,95



Temperatur (spot 1):	1,0 °C
Temperatur (spot 2):	1,5 °C
Temperatur (spot 3):	1,0 °C